



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА
НОВОЛЯЛИНСКОГО РАЙОНА

ул. Советская, д. 2а,
г. Новая Ляля, 624400

05 .06.2025 № 02-25-2025

Заведующему
муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным
учреждением Новолялинского
муниципального округа «Детский
сад № 17 «Солнышко»

Михайловской Т.А.

ул. Христофорова, 36, п. Лобва,
Новолялинский район,
Свердловская область

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений
законодательства о защите прав
несовершеннолетних

Прокуратурой района в соответствии с планом работы прокуратуры Новолялинского района на 1 полугодие 2025 года проведена проверка соблюдения прав несовершеннолетних на доступность получения образования в МБДОУ НМО «Детский сад № 17 «Солнышко».

Статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» предусмотрена обязанность организаций независимо от их организационно-правовых форм обеспечивать инвалидам, в том числе, условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры и к предоставляемым в них услугам; надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.

Согласно статье 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон № 273-ФЗ) образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе, соблюдать права и свободы обучающихся, создавать специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, а для инвалидов (детей-инвалидов) также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации и абилитации инвалида (ребенка-инвалида).

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 28 Закона № 273-ФЗ к

ОБ 000488

Прокуратура Новолялинского района
№ 02-25-2025/Прдп146-25-20650048

компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями.

В силу части 3 статьи 79 Закона № 273-ФЗ под специальными условиями для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, инвалидами. К числу таких условий относится, в том числе обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

В соответствии с ч. 4 ст. 95.2 Закона № 273-ФЗ независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями проводится в том числе по критерию доступности услуг для инвалидов.

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 (далее – Порядок).

Порядком регламентировано обеспечение в зданиях, предоставляющих услуги в сфере образования, в том числе:

- возможности беспрепятственного входа в объекты и выхода из них, а также возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

- надлежащего размещения носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.

- наличия при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

Аналогичные нормы установлены техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, в соответствии с которым объекты, в том числе социальной инфраструктуры, должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы обеспечивалась их доступность для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения.

Основные критерии доступной среды объектов и предоставляемых на них услуг для инвалидов (детей-инвалидов) определяются Сводом правил 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», утвержденным приказом Минстроя России от 30.12.2020 № 904/пр (далее - СП 59.13330.2020).

В ходе выездной проверки с привлечением эксперта в области создания и

обеспечения безбарьерной среды для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения Швецова Д.И. в МБДОУ НМО «Детский сад № 17 «Солнышко» выявлены следующие нарушения.

На территории (земельном участке) объекта отсутствуют доступные для маломобильных групп населения (далее – МГН) элементы информации об объекте, в нарушение требований п. 5.1.1 СП 59.13330.2020.

Отсутствует система средств информационной поддержки и навигации на всех путях движения, доступных для МГН на часы работы учреждения, отсутствуют информационные таблички и указатели направления, выполненные в соответствии с ГОСТ Р 52131-2019, в нарушение требований п. 5.1.3 СП 59.13330.2020.

Входная площадка имеет подъем перед входной дверью, что является нарушением требований п. 6.1.2 СП 59.13330.2020.

Поручни на входной площадке не имеют травмобезопасного окончания, не имеют выпусков по 30 см в начале поручня в нарушения требований ГОСТ Р 51261-2022

На входной площадке применены стационарные аппарели вместо пандуса в нарушение п. 6.1.2 СП 59.13330.2020.

Отсутствуют мнемосхемы в нарушение п. 8.6.9 СП 59.13330.2020.

Отсутствует дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации в нарушение Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309.

Указанные обстоятельства нарушают гарантированные государством права неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних, на получение беспрепятственного доступа к предоставляемым услугам в сфере образования.

Отсутствие воспитанников, имеющих ограничения по здоровью, не освобождает образовательную организацию от исполнения требований законодательства, которые являются императивными.

Кроме того, в рамках национального проекта «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» реализуется государственная программа Российской Федерации «Доступная среда». Одной из задач Программы, определенной в соответствии с национальной целью, является достижение целевого показателя «Увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, в том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни».

Меры по повышению ожидаемой продолжительности жизни в рамках Программы сконцентрированы на оказании адресной поддержки лиц с ограниченными возможностями здоровья, включая их обеспечение техническими средствами реабилитации, развитие безбарьерной среды, создание условий для профессионального развития, а также развитие адаптивной физической культуры и спорта.

Необеспечение условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования существенно ставит под угрозу

выполнения целей и задач, определенных Президентом РФ в рамках реализации национального проекта «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей».

Выявленные в ходе проверки нарушения свидетельствуют о ненадлежащем исполнении должностными лицами образовательной организации своих обязанностей, что не обеспечивает основные гарантии государственной защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, в том числе предусмотренных Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», а также Законом Свердловской области от 23.10.1995 № 28-ОЗ «О защите прав ребенка».

Условиями, способствовавшими совершению указанных нарушений, является отсутствие должного контроля со стороны руководителя образовательной организации.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 24, 28 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:


1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление. Принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.

2. О времени и месте рассмотрения представления уведомить прокурора Новолялинского района.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших указанные нарушения законодательства.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить прокурору Новолялинского района в письменной форме в течение месяца, с приложением копии приказов о привлечении должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

Прокурор района
советник юстиции



А.С. Шамхалов

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 645502124480540888185006450738835976348534763536

Владелец Михайловская Татьяна Анатольевна

Действителен с 13.02.2025 по 13.02.2026